

## **VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (8)**

**Comune:** Forlì (FC)

**Proprietà:** Comune di FORLI'

**Oggetto:** CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FORLI' MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI: MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA "ARCOBALENO"

**Data:** 03/10/2022

**Progettista:**

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FORLI' MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI: MIGLIORAMENTO SISMICO  
SCUOLA "ARCOBALENO"

**VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (8)**

03/10/2022

**VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (8)**

**RIASSUNTO**

Esaminando i risultati dei calcoli si può riassumere che:

- Come indice di rischio del fabbricato a seguito dell'intervento passa a  $\zeta_E (PGA_c/PGA_D) = 0.620 > 0.6$ .
- Come indice di rischio del fabbricato ai carichi verticali si ha  $\zeta_{v,i} > 1$ .

Per una completa ed esaustiva trattazione vedasi la relazione illustrativa di cui all'elaborato ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE E RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE (2).