

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (8)

Comune: Forlì (FC)

Proprietà: Comune di FORLÌ

Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FORLÌ MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI: MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA "GOBETTI"

Data: 15/11/2022

Progettista:

Ing. RICCI Gianluca

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FORLI' MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI: MIGLIORAMENTO SISMICO
SCUOLA "GOBETTI"

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (8)

15/11/2022

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (8)

RIASSUNTO

Esaminando i risultati dei calcoli si può riassumere che:

- Come indice di rischio del fabbricato a seguito dell'intervento passa a $\zeta_E (PGA_c/PGA_D) = 0.620 > 0.6$.
- Come indice di rischio del fabbricato ai carichi verticali si ha $\zeta_{v,i} > 1$.

Per una completa ed esaustiva trattazione vedasi la relazione illustrativa di cui all'elaborato ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE E RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE (2).